



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель, ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСТАНДАРТ",
ОГРН: 1117746640736**

Место нахождения: РОССИЯ, 127322, город Москва, ул. Милашенкова, дом 1, кв. 68

Адрес места осуществления деятельности: РОССИЯ, 124482, г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский пр-д, д.4, оф. 2612, **телефон:** +74956100925, **E-mail:** info@rustandard.com

в лице генерального директора Малунцева Романа Викторовича

заявляет, что Оборудование, работающее под избыточным давлением 1-й и 2-й категории: сосуды, предназначенные для рабочих сред группы 1 и 2, согласно приложению № 1 на 2 листах

изготовитель CASTEL S.R.L.

Место нахождения: ИТАЛИЯ, via San Primo, 4 – 20121 Milano (MI)

Адрес производства: ИТАЛИЯ, via Provinciale, 2 – 20060 Pessano con Bornago (MI);

Производственная площадка: КИТАЙ, SHANGHAI YINGKE REFRIGERATION EQUIPMENT CO. LTD., No. 1020, Lane 1609, Haiwan Road, Zhelin Town, Fengxian District, Shanghai, P.R.C;
ТУРЦИЯ, GÜVEN SOĞUTMA ÜNİTELERİ SAN. VE TİC. A.Ş. Eskisehir Mah. Dolapdere Cad. Lalezar sk. No: 7 34375 Sisli, Istanbul.

Продукция изготовлена в соответствии с документацией согласно приложению № 1 на 2 листах

Код ТН ВЭД ЕАЭС 8421290009, 8421398007, 7310299000

Серийный выпуск

соответствует требованиям

ТР ТС 032/2013 "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколы заводских (периодических) испытаний № PL 1800104 от 29.03.2018; PL 144/18 от 25.05.2018; договор об обеспечении соответствия продукции № М-7 от 29.07.2014.

Схема декларирования: 1д

Дополнительная информация

Соответствие оборудования обеспечивается путем непосредственного выполнения требований ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

Срок службы (ресурс), условия транспортирования и хранения согласно эксплуатационной документации на изделия.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 31.12.2023 включительно.


(подпись)

М.П.

Малунцев Роман Викторович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-IT.PA01.B.07234/20

Дата регистрации декларации о соответствии: 20.01.2020

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1




К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-ИТ.РА01.В.07234/20

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8421398007	Фильтры-осушители герметичные (для газов и паров группы 2) серии: DF275/... ; DF375/... (V 0,0017 м3; P 4,7 МПа; T -40...+80°C); 4275/...; 4375/... (V 0,0019 м3; P 4,5 МПа; T -40...+80°C)	EN 14276-1 Pressure equipment for refrigerating systems and heat pumps - Part 1: Vessels - General requirements (Оборудование, работающее под давлением, для охлаждающих систем и тепловых насосов. Часть 1. Общие требования к сосудам)
8421398007	Фильтры, фильтры-осушители разборные (для газов и паров группы 2) серии: 4411/... (V 0,0020 м3; P 4,5 МПа; T -40...+80°C); 4412/... (V 0,0030 м3; P 4,5 МПа; T -40...+80°C); 4413/... (V 0,0043 м3; P 4,5 МПа; T -40...+80°C); 4414/... (V 0,0057 м3; P 3,5 МПа; T -40...+80°C); 4421/... (V 0,0046 м3; P 3,2 МПа; T -40... +80°C); 4422/... (V 0,0065 м3; P 3,2 МПа; T -40... +80°C); SF411/... (V 0,0020 м3; P 4,7 МПа; T -40...+80°C); SF412/... (V 0,0034 м3; P 4,7 МПа; T -40...+80°C); SF413/... (V 0,0048 м3; P 4,1 МПа; T -40... +80°C); SF414/... (V 0,0063 м3; P 3,1 МПа; T -40... +80°C); 4411E/... (V 0,0020 м3; P 6,2 МПа; T -40...+80°C); 4411EL/... (V 0,0020 м3; P 4,5 МПа; T -40...+80°C); 4412E/... (V 0,0030 м3; P 6,2 МПа; T -40...+80°C); 4412EL/... (V 0,0030 м3; P 4,5 МПа; T -40...+80°C)	EN 14276-1
8421398007	Фильтры, фильтры-осушители разборные (для газов и паров группы 1 и 2) серии: 4411/...AF (V 0,0020 м3; P 5 МПа T -40...+80°C); 4411/...CF (V 0,0020 м3; P 5 МПа; T -40...+80°C); 4412/...AF (V 0,0030 м3; P 5 МПа; T -40...+80°C)	EN 14276-1
8421290009 8421398007	Фильтры, фильтры-осушители разборные (для жидкостей группы 1, газов и паров группы 2) серии: 4423/... (V 0,0096 м3; P 3,2 МПа; T -40... +80°C); 4424/... (V 0,0127 м3; P 3,2 МПа; T -40...+80°C)	EN 14276-1
8421398007	Маслоотделители разборные (для газов и паров группы 2) моделей: 5520/C (V 0,0029 м3; P 4,5 МПа; T -10... +130°C); 5520/D (V 0,0034 м3; P 4,5 МПа; T -10... +130°C);	EN 14276-1

М.П.

Заявитель


 Р.В. Малунцев
 подпись _____
 инициалы, фамилия



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 2



К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-ИТ.РА01.В.07234/20

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	5520/E (V 0,0034 м3; P 4,5 МПа; T -10... +130°C)	
8421398007	Маслоотделители герметичные (для газов и паров группы 2) моделей: 5540/4 (V 0,0024 м3; P 4,5 МПа; T -10... +130°C); 5540/5 (V 0,0030 м3; P 4,5 МПа; T -10... +130°C); 5540/7 (V 0,0030 м3; P 4,5 МПа; T -10... +130°C); 5540/9 (V 0,0035 м3; P 4,5 МПа; T -10... +130°C); 5540/11 (V 0,0035 м3; P 4,5 МПа; T -10... +130°C); 5540/13 (V 0,0070 м3; P 3,2 МПа; T -10... +130°C); 5540/M42 (V 0,0070 м3; P 3,2 МПа; T -10... +130°C); 5540/17 (V 0,0070 м3; P 3,2 МПа; T -10... +130°C)	EN 14276-1
7310299000	Маслосборники (для газов и паров группы 2) моделей: 5740/2G (V 0,007 м3; P 3,3 МПа; T -10... +100°C); 5740/3G (V 0,010 м3; P 3,3 МПа; T -10... +100°C); 5740/4G (V 0,016 м3; P 3,3 МПа; T -10... +100°C)	EN 14276-1
	Расшифровка условных обозначений: V – вместимость метров кубических; P – максимально допустимое рабочее давление; T – допустимая температура рабочей среды.	
	(где “...” - сочетание цифр от 0 до 9 и/или букв латинского алфавита от А до Z, обозначающих типоразмеры и/или модификации изделия)	

М.П.

Заявитель


 Р.В. Малунцев
 подпись _____
 инициалы, фамилия

